



leiding door brandmuur



kabels later toegevoegd en niet opnieuw afgewerkt.



Productielijn door brandscheiding



Stalen liggers door brandscheiding



Stempel brandwerend glas meestal linksonder

Hier uw eigen logo

Brandwerende afdichting

Deze Firetect® doorvoer is beveiligd tegen brand- en rookdoorslag.

Bij beschadiging direct melden bij TD / beheerder.

Datum	
Doorvoer nr.	
Monteur	
Brandweerstand	
	<input type="checkbox"/> 30 min <input type="checkbox"/> 60 min <input type="checkbox"/> 90 min <input type="checkbox"/> 120 min

Doorvoeringen (door wanden, vloeren, plafonds) kunnen een probleem vormen voor branddoorslag. Dit is echter alleen een probleem als de wand twee brandcompartimenten scheidt. Niet altijd zal bekend zijn of er sprake is van een brandscheidende wand. Wanneer er deuren aanwezig zijn met drangers kan dit duiden op een brandwerende scheiding.

Wanneer doorvoeringen zijn afgewerkt met brandwerend afdichtingsmateriaal wordt dit vaak middels een sticker zichtbaar gemaakt.

Bij transportbanden kan een vorm van brandwerende rolluiken worden toegepast, in die gevallen zie je dat de transportband ook is onderbroken.

Ramen in brandwerende scheidingen kunnen brandwerend zijn uitgevoerd. In het glas is hiervan altijd een kenmerk te vinden (deze is vaak moeilijk leesbaar).