



Beveiliging tegen vallen
ondeugdelijk



Doorvalbeveiliging alleen openen
tijdens laden en lossen

Een bouwwerk moet veilig zijn in het gebruik, daarom moeten er voorzieningen aanwezig zijn om het vallen van een vloer, een trap of een bordes te voorkomen. Balustrades zijn minimaal 90 centimeter hoog indien een hoogteverschil van 1,5 meter of meer wordt overbrugd. Bij een rand van een podium, een bassin, een laadvloer, een perron geldt deze eis niet.

(Artikelen 2.22 – 2.24 van het Bouwbesluit 2012)